

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RETIFICAÇÃO DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO DE n.º 000015-24-PE

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Grupo Gerador Diesel na potência mínima de 350 kVA em regime emergencial (stand by) para atender as demandas do Centro de Atividades do Sesc de Araguaína/TO.

A Comissão Permanente de Licitação designada por intermédio da Portaria SESC DR/Nº 1015/2023, torna público as respostas aos questionamentos realizados pela pretendente licitante via e-mail, e, faz a seguinte retificação em relação a especificação técnica do objeto do edital, conforme registrado abaixo:

QUESTIONAMENTO:

1) Quem será o responsável pela instalação do Grupo Gerador, pela infraestrutura, caso haja, e pelo fornecimento dos materiais de instalação do equipamento, como cabos de força, de comando e terminais?

Resposta: A instalação será realizada pela equipe técnica do SESC/TO.

2) Questionamos se está comissão poderá aceitar a carenagem de 85 DB a 1,5 MT e está a 75DB a 7 Metros? Visto que a carenagem de 75DB a 1,5 vai onerar muito o valor final do equipamento!

Resposta: Levando em conta que no horário de funcionamento (18:00 às 21:00) não haverá atividades regulares educacionais nem administrativas próximas ao gerador, propomos a alteração de 75 dB para 85 dB a 1,5 m.

Sendo assim, quanto a especificação técnica exigida no edital do objeto (Grupo Gerador) a ser adquirido, retifica-se o que segue:

Onde se lê:

2.1.5 – Carenagem

Fabricada em Chapa de aço carbono mínima de # 1,90mm ou aço galvanizado, com conjunto de atenuação de entrada e saída, saída de cabos e vedação das portas com borracha automotiva, motor com uma saída de escapamento, tanque de combustível mínimo de 200 litros e com contenção de 110% do volume do tanque e sistema de abastecimento automático através de válvula solenoide mais filtro, com

isolação acústica de máxima de 75dB(A) a 1,5 metros, Tratamento prévio anti-corrosivo, em banhos químicos a base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó.

Leia-se a partir de agora:

2.1.5 – Carenagem

Fabricada em Chapa de aço carbono mínima de # 1,90mm ou aço galvanizado, com conjunto de atenuação de entrada e saída, saída de cabos e vedação das portas com borracha automotiva, motor com uma saída de escapamento, tanque de combustível mínimo de 200 litros e com contenção de 110% do volume do tanque e sistema de abastecimento automático através de válvula solenoide mais filtro, com *isolação acústica de máxima de 85dB(A) a 1,5 metros, Tratamento prévio anti-corrosivo, em banhos químicos a base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó*

Ainda, é importante mencionar que, em todos os lugares do edital e seus anexos que forem mencionados a especificação constante no subitem 2.1.5, deverão ser considerados as informações constantes nesse documento de retificação.

Ademais, todas as demais condições do instrumento convocatório permanecem inalteradas.

É o de importante a constar. Dê publicidade.

Palmas/TO, 09 de setembro de 2024.

Higor Pinto da Silva
Pregoeiro da CPL

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RETIFICAÇÃO DO EDITAL -
PROC. nº 000015-24 - PE.pdf**

Documento número #0e00ca21-436b-431c-b13b-8ee2fd0628fd

Hash do documento original (SHA256): 838bc2d2b714438deceef59662836831ff7fc1782e915a7edb06cf5e90dfabbd

Assinaturas **Higor Pinto da Silva**

CPF: 012.806.711-06

Assinou em 09 set 2024 às 17:48:19

Log

09 set 2024, 17:45:24	Operador com email gestaodecontratos@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a criou este documento número 0e00ca21-436b-431c-b13b-8ee2fd0628fd. Data limite para assinatura do documento: 09 de outubro de 2024 (17:43). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
09 set 2024, 17:45:25	Operador com email gestaodecontratos@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a adicionou à Lista de Assinatura: higor@sescto.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Higor Pinto da Silva.
09 set 2024, 17:48:19	Higor Pinto da Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail higor@sescto.com.br. CPF informado: 012.806.711-06. IP: 45.234.139.18. Componente de assinatura versão v1.981.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 set 2024, 17:48:20	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0e00ca21-436b-431c-b13b-8ee2fd0628fd.

**Documento assinado com validade jurídica.**Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 0e00ca21-436b-431c-b13b-8ee2fd0628fd, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.